

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Solicitante: Imperium Condutores Elétricos e Metalurgia

CNPJ: 20.503.659/0001-78
Endereço: Rua João Chede, 1325 – Cidade Industrial – CEP 81170-220 – Curitiba – PR – Brasil

Unidade Fabril: Imperium Condutores Elétricos e Metalurgia

CNPJ: 20.503.659/0001-78
Endereço: Rua João Chede, 1325 – Cidade Industrial – CEP 81170-220 – Curitiba – PR – Brasil

Produto: Cabos de potência, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV. Cabo de potência, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto poliolefínico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV; – Cobre; classe 5.
Seções: 1x1,50 mm² à 1x240,00 mm²

Marca: Copper Three

Família de Produto: n) Cabo flexível de potência, isolamento em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefínico termoplástico, 90 °C, até 0,6/1 kV; conforme item 1, do anexo específico E, da portaria INMETRO n°131/2022.

Normas Aplicáveis: ABNT NBR 13248:2014

Regulamento INMETRO n.º: Portaria 131 de 23 de março de 2022
Escopo: Fios, cabos e cordões flexíveis elétricos

Modelo de Certificação: Modelo 5 de Certificação de produto conforme ISO/IEC 17067 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais ou de tipo conforme especificado na Portaria 131 de 23 de março de 2022.

Concessão: Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste Certificado - **Registro do Produto**

A **MR Certificações**, como Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – Cgcre, sob o registro N° OCP-0115, confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s) e Portaria(s) acima descritas.

Este certificado é válido até: 11/12/2027
Número do Certificado: MR-OCP-0760/2022
Revisão 01
Emissão Inicial: São Paulo, 12/12/2022
Emissão: São Paulo, 09/04/2024


MR CERTIFICAÇÕES
Marcio Roberto
Signatário Autorizado



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. Só pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

Certificado MR-OCP-0760/2022 – Revisão 01 – Emissão 09/04/2024

Especificações do Produto Certificado

Características Nominais			
➤ Isolação:	HEPR;		
➤ Cobertura:	SFH1;		
➤ Classificação Térmica:	90°C;		
➤ Seções Nominais:	1x1,50 mm² à 1x240,00 mm²;		
➤ Classe de encordoamento:	Classe 5;		
➤ Código(s):			
Marca:	Modelo:	Descrição:	Cód. de barras:
Copper Three	Cabo de potência flexível – cobre; com isolamento com baixa emissão de fumaça 0,6/1 kV. Seção 1x1,50 mm²	Cabo de potência, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça em composto termofixo HEPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV; – Cobre; classe 5 – Seção 1x1,50 mm²	Não informado
	Cabo de potência flexível – cobre; com isolamento com baixa emissão de fumaça 0,6/1 kV. Seção 1x2,50 mm²	Cabo de potência, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça em composto termofixo HEPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV; – Cobre; classe 5 – Seção 1x2,50 mm²	Não informado
	Cabo de potência flexível – cobre; com isolamento com baixa emissão de fumaça 0,6/1 kV. Seção 1x4,00 mm²	Cabo de potência, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça em composto termofixo HEPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV; – Cobre; classe 5 – Seção 1x4,00 mm²	Não informado
	Cabo de potência flexível – cobre; com isolamento com baixa emissão de fumaça 0,6/1 kV. Seção 1x6,00 mm²	Cabo de potência, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça em composto termofixo HEPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV; – Cobre; classe 5 – Seção 1x6,00 mm²	Não informado
	Cabo de potência flexível – cobre; com isolamento com baixa emissão de fumaça 0,6/1 kV. Seção 1x10,00 mm²	Cabo de potência, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça em composto termofixo HEPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV; – Cobre; classe 5 – Seção 1x10,00 mm²	Não informado
	Cabo de potência flexível – cobre; com isolamento com baixa emissão de fumaça 0,6/1 kV. Seção 1x16,00 mm²	Cabo de potência, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça em composto termofixo HEPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV; – Cobre; classe 5 – Seção 1x16,00 mm²	Não informado
	Cabo de potência flexível – cobre; com isolamento com baixa emissão de fumaça 0,6/1 kV. Seção 1x25,00 mm²	Cabo de potência, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça em composto termofixo HEPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV; – Cobre; classe 5 – Seção 1x25,00 mm²	Não informado
	Cabo de potência flexível – cobre; com isolamento com baixa emissão de fumaça 0,6/1 kV. Seção 1x35,00 mm²	Cabo de potência, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça em composto termofixo HEPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV; – Cobre; classe 5 – Seção 1x35,00 mm²	Não informado
	Cabo de potência flexível – cobre; com isolamento com baixa emissão de fumaça 0,6/1 kV. Seção 1x50,00 mm²	Cabo de potência, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça em composto termofixo HEPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV; – Cobre; classe 5 – Seção 1x50,00 mm²	Não informado
	Cabo de potência flexível – cobre; com isolamento com baixa emissão de fumaça 0,6/1 kV. Seção 1x70,00 mm²	Cabo de potência, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça em composto termofixo HEPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV; – Cobre; classe 5 – Seção 1x70,00 mm²	Não informado
	Cabo de potência flexível – cobre; com isolamento com baixa emissão de fumaça 0,6/1 kV. Seção 1x95,00 mm²	Cabo de potência, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça em composto termofixo HEPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV; – Cobre; classe 5 – Seção 1x95,00 mm²	Não informado
	Cabo de potência flexível – cobre; com isolamento com baixa emissão de fumaça 0,6/1 kV. Seção 1x120,00 mm²	Cabo de potência, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça em composto termofixo HEPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV; – Cobre; classe 5 – Seção 1x120,00 mm²	Não informado
	Cabo de potência flexível – cobre; com isolamento com baixa emissão de fumaça 0,6/1 kV. Seção 1x150,00 mm²	Cabo de potência, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça em composto termofixo HEPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV; – Cobre; classe 5 – Seção 1x150,00 mm²	Não informado

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. Só pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

Certificado MR-OCP-0760/2022 – Revisão 01 – Emissão 09/04/2024

Especificações do Produto Certificado

Marca:	Modelo:	Descrição:	Cód. de barras:
Copper Three	Cabo de potência flexível – cobre; com isolamento com baixa emissão de fumaça 0,6/1 kV. Seção 1x185,00 mm ²	Cabo de potência, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça em composto termofixo HEPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV; – Cobre; classe 5 – Seção 1x185,00 mm ²	Não informado
	Cabo de potência flexível – cobre; com isolamento com baixa emissão de fumaça 0,6/1 kV. Seção 1x240,00 mm ²	Cabo de potência, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça em composto termofixo HEPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV; – Cobre; classe 5 – Seção 1x240,00 mm ²	Não informado
Materiais Críticos			
➤ Fios do Condutor:		➤ Composto de Policloreto de Vinila:	
Cobre sem revestimento metálico		HEPR / SFH1	

Documentos:

Título	Número	Revisão	Data
Relatório de Avaliação da Conformidade	0633.L005	00	12/07/2022
Relatórios de Ensaio, emitidos por TECHMULTLAB – Acreditação n.º CRL-0632	0686/21 – 1ª Manutenção	00	02/09/2021
	1129/21 – 2ª Manutenção	00	13/12/2021
	0453/22 – 3ª Manutenção	00	24/06/2022
Características Técnicas do Produto Memorial Descritivo	TT-13	00	10/12/2020
Relatório de Auditoria	2020.0359.00 – Aud. 000405	00	05/12/2022

Este certificado substitui o certificado anterior MR-OCP-0448/2020

Histórico de Revisão(es)

Data	Revisão	Descrição
12/12/2022	00	Emissão inicial
09/04/2024	01	Adequação da validade conforme a portaria 131/2022

Observações:

- Os produtos fornecidos ao mercado brasileiro devem estar de acordo com a definição do produto e a documentação aprovada neste processo de certificação;
- Somente as unidades comercializadas após a emissão deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- Este Certificado é emitido com base no Modelo de Certificação 5 – Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e/ou fabricante.
É válido apenas para os produtos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da MR, invalida este Certificado;
- A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da MR Certificações e previstas no RAC específico da portaria: 131 de 23 de março de 2022. Para verificação da condição atualizada de regularidade desse Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificado pelo INMETRO.
- Este Certificado está vinculado à(s) proposta(s): 2022.0573.00.

*****FIM*****

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. Só pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.